



**Katseprotokoll NH2022/V123377M**  
**Terviseohutuslabor**  
**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellijat: Kohila Maja OÜ Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Kuusiku tn 15, 79801

Veeallika valdaja: Kohila Maja OÜ

Proovivõtu koht: Aespa veetöötusjaama väljavool

Proovivõtja: Andy Merisaar atesteerimistunnistus nr: 788

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 10.10.2022 kell: 13:15 Analüüs alustatud: 10.10.2022 kell: 14:43

Proov toodud laborisse: 10.10.2022 kell: 14:24 Analüüs lõpetatud: 13.10.2022

Protokoll vormistatud: **13.10.2022**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

laborispetsialist S.Rudõka

**Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.**

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.** Lk. nr.1(1)

